

台電跳電導致燕窩停電處理狀況

事發日期:106年3月16日

事發時間:上午1時0分

處理單位:總務處營繕組

發生經過及處理情況:

時間	過程處理情況及改善方式
AM 01:00	<ul style="list-style-type: none">● 燕巢校區因台電端供電不穩定導致瞬間停電,瞬間停電時間約10秒。
AM 01:10	<ul style="list-style-type: none">● 值班教官室接獲燕窩宿舍通報,表示該棟宿舍尚未恢復供電,且有學生因停電導致受困於電梯中,值班教官聯絡本校水電維護廠商前來處理。● 燕巢校區其餘大樓供電正常。
AM 01:40	<ul style="list-style-type: none">● 水電維護廠商抵達燕窩宿舍查看宿舍變電站,經過查修發現因停電時間過短未達發電機動作時間,且變電站ATS(電源自動切換開關)故障,導致停電時跳至緊急電源處,電源正常供應時未跳回市電供電,以致整棟燕窩宿舍電梯設施仍處於停電。
AM 02:30	<ul style="list-style-type: none">● 經處理過後將ATS重新復歸送至市電處,宿舍供電恢復,亦救出受困電梯學生,經檢查確認後宿舍皆恢復正常。
AM 09:30	<ul style="list-style-type: none">● 本次狀況為變電站ATS故障導致,後續將派相關廠商前來檢修並請校內水電維護人員加強巡檢,以防止該事情發生,另外再告知舍務員若有人受困於電梯時,請先通報電梯廠商前來處理,勿讓人員受困於電梯過久。● 另外對電梯內緊急電話部分將另行增加弱電系統,以免依賴緊急電源之供電系統無正常運作,造成電話無法正常使用。